

Российская Федерация – Россия
Краснодарский край Каневской район

Открытое акционерное общество
«Жилищно-коммунальные услуги»

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 1
НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ**

«15» января 2024 г.

ст. Стародеревянковская

Настоящее техническое условие выдано по запросу Администрации Стародеревянковского сельского поселения Каневского района, по заявке заказчика № 71/01-13 от 15.01.2024г..
Заказчик и его ведомственная принадлежность: Стародеревянковское сельское поселение Каневского района

Наименование объекта: для ведения личного подсобного хозяйства.

Адрес объекта: ст. Стародеревянковская, ул. Юбилейная, 34.

1. Максимальный объем водопотребления: 0,5 м3/сутки на хозяйственно-бытовые нужды.

Точку подключения принять: существующую водопроводную сеть по ул Юбилейная.
О 63 ПЭ, геодезическая отметка верха трубы h-1,1 м.

3. Гарантированный свободный напор в сети: 1,0-1,5 атм.

4. Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления круглосуточный.

5. Требования к контрольно-измерительной аппаратуре: на вводе установить счетчик Ø-20 мм.

6. Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям в пределах реконструируемого водопровода.

7. Общие требования:

- Работы выполнить согласно СНиП 2.04.02-84*.

- Размещение проектируемого объекта по отношению к действующим сетям водопровода должно соответствовать СНиП 2.07.01-89*.

- Проект согласовать с организацией эксплуатирующей водопроводные сети - ОАО «ЖКУ» ст. Стародеревянковской.

- Подключение (технологическое присоединение) к центральной системе водоснабжения выполняется только специалистами ОАО «ЖКУ».

Срок действия настоящих технических условий **три года.**

Генеральный директор



И.С. Бережной