

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1/61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352700, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в Росстандарте: № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

М.Ю. Т.Ю. Мирошниченко
20.03.2023 г.

Протокол испытаний № 1096.23/4/К от 20.03.2023 г.

*Заказчик: ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100; Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «ЖКУ». Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревяековская, ул. Красная, 51
Объект, где производился отбор образца: амбулатория ВОП, Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревяековская, ул. Комсомольская, 14 Б

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: МТ 03620416101.10110.1223 водопроводный кран амбулатории ВОП

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 17.03.2023 г. 09 час. 00 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 17.03.2023 г. 10 час. 10 мин.

Отбор образца выполнил: помощник врача по гигиене питания Саладовник А.В.

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки

Условия транспортировки: термосумка с хладоэлементами ($t+6^{\circ}\text{C}$)

Основание для проведения испытаний: СГМ, поручение ТО УФС Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах № 105 от 22.02.2023 г.

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	KOE / см ³	8	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
ОКБ	KOE /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
E. coli	KOE/100 см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 17.03.2023 г.

Дата окончания испытаний: 18.03.2023 г.

Испытания проводили: Губарь С.В., Третьякова С.И.

Окончание протокола.


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ


Т.Ю. Мирошниченко
27.03.2023 г.

Протокол испытаний
№ 1156.23/2/К от 27.03.2023 г.

*Заказчик: ТО Управления Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах. г. Краснодар, ул.Рашпилевская, 100; Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Коммунальная, 3.
*Изготовитель: ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст.Стародеревянковская, ул. Красная, 51.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст.Стародеревянковская, ул. Красная, 51.
Объект, где производился отбор образца: Амбулатория ВОП, Краснодарский край, Каневской район, ст.Стародеревянковская, ул. Комсомольская, 14 Б.
Наименование образца испытаний: вода питьевая
Точка отбора: МТ 03620416101.10110.1223- водопроводный кран, амбулатория ВОП.
Дата выработки: 22.03.2023 г.
Отбор образцов выполнен: помощником врача по общей гигиене Саладовник А.В.
Дата поступления в ИЛ: 22.03.2023 г.
Основание для проведения испытаний: поручение о проведении в рамках утвержденного государственного задания государственных работ № 105 от 22.02.2023г ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах (СГМ).
Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/ №	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность, град.	не более 20	37,1 ± 7,4	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016
Обобщенные показатели				
5	Водородный показатель, ед. рН	6-9	7,9 ± 0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Перманганатная окисляемость, мг/дм ³	не более 5,0	1,0 ± 0,1	ГОСТ Р 55684-2012 (ИСО 8467:1993)
Неорганические вещества				
7	Железо, мг/дм ³	не более 0,3	0,25 ± 0,06	ГОСТ 4011-72 п. 2
8	Сероводород, мг/дм ³	не более 0,05	0,010 ± 0,002	РД 52.24.450-2010

ПРИМЕЧАНИЕ: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 22.03.2023г.

Дата окончания испытаний: 22.03.2023г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1/61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю.Мирошниченко
31.03.2023 г.

Протокол испытаний № 1252.23/2/К от 31.03.2023 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Объект, где производился отбор образца: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 2, водопроводный кран.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 27.03.2023 г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика генеральным директором И.С.Бережным.

Дата поступления в ИЛ: 27.03.2023 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора И.С.Бережного вх.№ 1625 от 27.03.2023 г, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	28,1 ± 5,6	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 27.03.2023 г.

Дата окончания испытаний: 27.03.2023 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю. Мирошниченко
30.03.2023 г.

Протокол испытаний № 1256.23/4/К от 30.03.2023 г.

*Заказчик: ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина, Краснодарский край, Каневской район, х. Черкасский

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: МТ 03620416141.10320.1683- артскважина № 12133

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 27.03.2023 г. 13 час. 00 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 27.03.2023 г. 15 час. 10 мин.

Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.

Основание для проведения испытаний: ППК / СГМ, заявление от генерального директора Бережного И.С.
№ 1625 от 27.03.2023 г.

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	9	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 27.03.2023 г.

Дата окончания испытаний: 28.03.2023 г.


Испытания проводили: Губарь С.В., Третьякова С.И.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю.Мирошниченко
31.03.2023 г.

Протокол испытаний
№ 1256.23/2/К от 31.03.2023 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.
*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.
Объект, где производился отбор образца: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», артезианская скважина № 12133, х. Черкасский.
Наименование образца испытаний: вода питьевая
Дата выработки: 27.03.2023 г.
Отбор образцов выполнен: представителем заказчика генеральным директором И.С.Бережным.
Дата поступления в ИЛ: 27.03.2023 г.
Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора И.С.Бережного вх.№ 1625 от 27.03.2023 г, производственный контроль.
Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/ №	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20° С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60° С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	18,1 ± 3,6	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес
Дата начала испытаний: 27.03.2023 г.
Дата окончания испытаний: 27.03.2023 г.
Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.
Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1/61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю.Мирошниченко
31.03.2023 г.

Протокол испытаний
№1255.23/2/К от 31.03.2023 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.
*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.
Объект, где производился отбор образца: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», артезианская скважина №12324, х. Борец Труда.
Наименование образца испытаний: вода питьевая
Дата выработки: 27.03.2023 г.
Отбор образцов выполнен: представителем заказчика генеральным директором И.С.Бережным.
Дата поступления в ИЛ: 27.03.2023 г.
Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора И.С.Бережного вх.№ 1625 от 27.03.2023 г, производственный контроль.
Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/ №	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	19,1 ± 3,8	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 27.03.2023 г.

Дата окончания испытаний: 27.03.2023 г.


Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рахпилевская, 56/1/61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю. Мирошниченко
30.03.2023 г.

Протокол испытаний
№ 1255.23/4/К от 30.03.2023 г.

*Заказчик: ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51
Объект, где производился отбор образца: артскважина, Краснодарский край, Каневской район, х. Борец Труда
Наименование образца испытаний: вода питьевая
Точка отбора: МТ 03620416111.10320.1682- артскважина № 12324
Тара, упаковка: стерильная бутылка
Дата и время отбора образца: 27.03.2023 г. 13 час. 00 мин.
Дата и время поступления образца в ИЛ: 27.03.2023 г. 15 час. 10 мин.
Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.
Основание для проведения испытаний: ППК / СГМ, заявление от генерального директора Бережного И.С.
№ 1625 от 27.03.2023 г.
Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	8	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 27.03.2023 г.

Дата окончания испытаний: 28.03.2023 г.


Испытания проводили: Губарь С.В., Третьякова С.И.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

М.Ю. Мирошниченко
Т.Ю. Мирошниченко
30.03.2023 г.

Протокол испытаний № 1254.23/4/К от 30.03.2023 г.

*Заказчик: ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51
Объект, где производился отбор образца: артскважина, Краснодарский край, Каневской район, х. Сладкий Лиман
Наименование образца испытаний: вода питьевая
Точка отбора: МТ 03620416121.10320.1681- артскважина № 6381
Тара, упаковка: стерильная бутылка
Дата и время отбора образца: 27.03.2023 г. 13 час. 00 мин.
Дата и время поступления образца в ИЛ: 27.03.2023 г. 15 час. 10 мин.
Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.
Основание для проведения испытаний: ППК / СГМ, заявление от генерального директора Бережного И.С.
№ 1625 от 27.03.2023 г.
Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»				
Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	KOE / см ³	9	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
ОКБ	KOE /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
E. coli	KOE/100 см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения лаборатории и распространяется только на оригиналы.

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 27.03.2023 г.

Дата окончания испытаний: 28.03.2023 г.

Испытания проводили: Губарь С.В., Третьякова С.И.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ


Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1/61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю. Мирошникенко

30.03.2023 г.

Протокол испытаний № 1253.23/4/К от 30.03.2023 г.

*Заказчик: ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:

ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: Краснодарский край, Каневской район, х. Ударный, ул. Алтайская, 12

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: МТ 03620416131.10110.1680- водопроводный кран

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 27.03.2023 г. 13 час. 00 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 27.03.2023 г. 15 час. 10 мин.

Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.

Основание для проведения испытаний: ППК / СГМ, заявление от генерального директора Бережного И.С.
№ 1625 от 27.03.2023 г.

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	12	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 27.03.2023 г.

Дата окончания испытаний: 28.03.2023 г.

Испытания проводили: Губарь С.В., Третьякова С.И.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ


Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю.Мирошниченко

31.03.2023 г.

Протокол испытаний

№ 1254.23/2/К от 31.03.2023 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревяновская, ул.Красная, 51.

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревяновская, ул.Красная, 51.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревяновская, ул.Красная, 51.

Объект, где производился отбор образца: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», х.Сладкий Лиман, артезианская скважина № 6381.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 27.03.2023 г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика генеральным директором И.С.Бережным.

Дата поступления в ИЛ: 27.03.2023 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора И.С.Бережного вх.№ 1625 от 27.03.2023 г, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	19,1 ± 3,8	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 27.03.2023 г.

Дата окончания испытаний: 27.03.2023 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппопольская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Мей

Т.Ю.Мирошниченко
31.03.2023 г.

**Протокол испытаний
№ 1253.23/2/К от 31.03.2023 г.**

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Объект, где производился отбор образца: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», х. Ударный, ул.Алтайская, 12.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 27.03.2023 г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика генеральным директором И.С.Бережным.

Дата поступления в ИЛ: 27.03.2023 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора И.С.Бережного вх.№, 1625 от 27.03.2023 г, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	19,1 ± 3,8	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 27.03.2023 г.

Дата окончания испытаний: 27.03.2023 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю. Мирошниченко
30.03.2023 г.

Протокол испытаний № 1252.23/4/К от 30.03.2023 г.

*Заказчик: ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51
Объект, где производился отбор образца: Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская ул. Красная, 2
Наименование образца испытаний: вода питьевая
Точка отбора: МТ 03620416101.10110.1679- водопроводный кран
Тара, упаковка: стерильная бутылка
Дата и время отбора образца: 27.03.2023 г. 13 час. 00 мин.
Дата и время поступления образца в ИЛ: 27.03.2023 г. 15 час. 10 мин.
Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.
Основание для проведения испытаний: ППК / СГМ, заявление от генерального директора Бережного И.С. № 1625 от 27.03.2023 г.
Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

... безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»				
Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	10	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть частично передан без разрешения лаборатории и распространяется на все образцы, поступающие на анализ.

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 27.03.2023 г.

Дата окончания испытаний: 28.03.2023 г.


Испытания проводили: Губарь С.В., Третьякова С.И.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

М.Ю. Т.Ю. Мирошниченко
30.03.2023 г.

Протокол испытаний
№ 1257.23/4/К от 30.03.2023 г.

*Заказчик: ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51
Объект, где производился отбор образца: Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская ул. Октябрьская, 74

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: МТ 03620416101.10110.1873- водопроводный кран

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 27.03.2023 г. 13 час. 00 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 27.03.2023 г. 15 час. 10 мин.

Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.

Основание для проведения испытаний: ППК / СГМ, заявление от генерального директора Бережного И.С. № 1625 от 27.03.2023 г.

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	10	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 27.03.2023 г.

Дата окончания испытаний: 28.03.2023 г.


Испытания проводили: Губарь С.В., Третьякова С.И.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю.Мирошниченко
31.03.2023 г.

Протокол испытаний

№ 1257.23/2/К от 31.03.2023 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.
*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.
Объект, где производился отбор образца: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», ст. Стародеревянковская, ул.Октябрьская, 74, водопроводный кран.
Наименование образца испытаний: вода питьевая
Дата выработки: 27.03.2023 г.
Отбор образцов выполнен: представителем заказчика генеральным директором И.С.Бережным.
Дата поступления в ИЛ: 27.03.2023 г.
Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора И.С.Бережного вх.№ 1625 от 27.03.2023 г, производственный контроль.
Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	18,1 ± 3,6	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 27.03.2023 г.

Дата окончания испытаний: 27.03.2023 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.
Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю.Мирошниченко
31.03.2023г.

Протокол испытаний

№1258.23/2/К от 31.03.2023 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. , Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Объект, где производился отбор образца: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», ст. Стародеревянковская, ул.Коммунаров, 37.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 27.03.2023г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика генеральным директором И.С.Бережным.

Дата поступления в ИЛ: 27.03.2023 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора И.С.Бережного вх.№ 1625 от 27.03.2023 г, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	19,1 ± 3,8	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 27.03.2023 г.

Дата окончания испытаний: 27.03.2023 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

М.г. Т.Ю. Мирошниченко
30.03.2023 г.

Протокол испытаний № 1260.23/4/К от 30.03.2023 г.

*Заказчик: ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51
Объект, где производился отбор образца: артскважина, Краснодарский край, Каневской район, п. Красногвардеец
Наименование образца испытаний: вода питьевая
Точка отбора: МТ 03620404101.10320.1876- артскважина б/н
Тара, упаковка: стерильная бутылка
Дата и время отбора образца: 27.03.2023 г. 13 час. 00 мин.
Дата и время поступления образца в ИЛ: 27.03.2023 г. 15 час. 10 мин.
Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.
Основание для проведения испытаний: ППК / СГМ, заявление от генерального директора Бережного И.С. № 1625 от 27.03.2023 г.
Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

3.3.3.2.1 «Гигиенические нормативы и требования к безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»				
Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	6	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения лаборатории и распространяется только на копии, выданные лабораторией.

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.
*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес
Дата начала испытаний: 27.03.2023 г.
Дата окончания испытаний: 28.03.2023 г.
Испытания проводили: Губарь С.В., Третьякова С.И.
Окончание протокола.


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю.Мирошниченко

31.03.2023 г.

Протокол испытаний № 1260.23/2/К от 31.03.2023 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Объект, где производился отбор образца: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», пос. Красногвардеец, артезианская скважина б/н.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 27.03.2023 г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика генеральным директором И.С.Бережным.

Дата поступления в ИЛ: 27.03.2023 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора И.С.Бережного вх.№, 1625 от 27.03.2023 г, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	18,1 ± 3,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ 31868-2012

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 27.03.2023 г.

Дата окончания испытаний: 27.03.2023 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю. Мирошниченко
30.03.2023 г.

Протокол испытаний
№ 1259.23/4/К от 30.03.2023 г.

*Заказчик: ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51
Объект, где производился отбор образца: артскважина, Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Буденного
Наименование образца испытаний: вода питьевая
Точка отбора: МТ 03620416101.10320.1875- артскважина № 31-КП
Тара, упаковка: стерильная бутылка
Дата и время отбора образца: 27.03.2023 г. 13 час. 00 мин.
Дата и время поступления образца в ИЛ: 27.03.2023 г. 15 час. 10 мин.
Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.
Основание для проведения испытаний: ППК / СГМ, заявление от генерального директора Бережного И.С. № 1625 от 27.03.2023 г.
Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

... безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»				
Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	8	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения лаборатории и распространяется только на продукцию, прошедшую проверку в данной лаборатории

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес: для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 27.03.2023 г.

Дата окончания испытаний: 28.03.2023 г.

Испытания проводили: Губарь С.В., Третьякова С.И.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппопольская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю.Мирошниченко

31.03.2023 г.

Протокол испытаний
№ 1259.23/2/К от 31.03.2023 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Юридическое лицо, индивидуальное предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Объект, где производился отбор образца: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», ст. Стародеревянковская, ул.Буденного, артезианская скважина № 31-КП.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 27.03.2023 г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика генеральным директором И.С.Бережным.

Дата поступления в ИЛ: 27.03.2023 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора И.С.Бережного вх.№ 1625 от 27.03.2023 г, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/ №	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	18,1 ± 3,6	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 27.03.2023 г.

Дата окончания испытаний: 27.03.2023 г.


Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю. Мирошниченко
30.03.2023 г.

Протокол испытаний № 1258.23/4/К от 30.03.2023 г.

*Заказчик: ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51
Объект, где производился отбор образца: Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская ул. Коммунаров, 37

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: МТ 03620416101.10110.1874- водопроводный кран

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 27.03.2023 г. 13 час. 00 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 27.03.2023 г. 15 час. 10 мин.

Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.

Основание для проведения испытаний: ППК / СГМ, заявление от генерального директора Бережного И.С. № 1625 от 27.03.2023 г.

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	11	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес: для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 27.03.2023 г.

Дата окончания испытаний: 28.03.2023 г.

Испытания проводили: Губарь С.В., Третьякова С.И.

Окончание протокола.

3
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1/61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю. Мирошниченко
25.04.2023 г.

Протокол испытаний
№ 1776.23/И.О.В.25.04.2023 г.

*Заказчик: ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:

ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина Краснодарский край, Каневской район, ст-ца

Стародеревянковская, ул. Буденного

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина №31-КП

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 24.04.2023 г. 14 час. 30 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 24.04.2023 г. 15 час. 10 мин.

Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора Бережного И.С.

№ 2247 от 24.04.2023 г., ППК/СГМ

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	7	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 24.04.2023 г.

Дата окончания испытаний: 25.04.2023 г.

Испытания проводили: Губарь С.В., Злобина О.И.

Окончание протокола.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппопольская, 56/1/61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А


тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю. Мирошниченко
25.04.2023 г.

Протокол испытаний
№ 1773.23/4/К от 25.04.2023 г.

*Заказчик: ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:

ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская ул. Красная, 2

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: водопроводный кран

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 24.04.2023 г. 14 час. 30 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 24.04.2023 г. 15 час. 10 мин.

Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора Бережного И.С.

№ 2247 от 24.04.2023 г., ППК/СГМ

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	9	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 24.04.2023 г.

Дата окончания испытаний: 25.04.2023 г.

Испытания проводили: Губарь С.В., Злобина О.И.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппопортская, 56/1/61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А


тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю. Мирошниченко
25.04.2023 г.

Протокол испытаний № 1774.23/4/К от 25.04.2023 г.

*Заказчик: ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51
Объект, где производился отбор образца: Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская ул. Октябрьская, 74

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: водопроводный кран

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 24.04.2023 г. 14 час. 30 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 24.04.2023 г. 15 час. 10 мин.

Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора Бережного И.С.

№ 2247 от 24.04.2023 г., ППК /СГМ

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	8	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 24.04.2023 г.

Дата окончания испытаний: 25.04.2023 г.

Испытания проводили: Губарь С.В., Злобина О.И.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашиповская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Мир Т.Ю. Мирошниченко
25.04.2023 г.

Протокол испытаний
№ 1775.23/ИЛС-67-25.04.2023 г.

*Заказчик: ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51
Объект, где производился отбор образца: Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская ул. Коммунаров, 37

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: водопроводный кран

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 24.04.2023 г. 14 час. 30 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 24.04.2023 г. 15 час. 10 мин.

Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора Бережного И.С.
№ 2247 от 24.04.2023 г., ГПК/СГМ

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	10	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 24.04.2023 г.

Дата окончания испытаний: 25.04.2023 г.

Испытания проводили: Губарь С.В., Злобина О.И.

Окончание протокола.