

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Тимашевский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательная лаборатория Тимашевского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул.Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1//61/1, тел.:
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 352701, Краснодарский край, Тимашевский р-н, Тимашевск г,
Коммунальная ул, дом 3, литер А, тел.: 8(86130)58345, e-mail: timfbuz@mail.ru; 353860, Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский р-н, Приморско-Ахтарск г, Пролетарская ул, дом 75, литер А1, тел.: 8(86143)21286, e-mail:
ahtari_filial@mail.ru; 352750, Краснодарский край, Брюховецкий р-н, Брюховецкая ст-ца, Кубанская ул, дом 132, литер
А, тел.: 8(86156)3-51-31, e-mail: bruhoveck@kubanrpn.ru; 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца,
Герцена ул, дом 82, литер А, тел.: 8(86164)72719, e-mail: knscsen@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512442

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ, заведующий санитарно-
гигиенической лабораторией - химик- эксперт
медицинской организации



МП

Т.Ю. Мирошниченко
01.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-31/15223-25 от 01.10.2025

1. Заказчик: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"
(ИНН 2334021236 ОГРН 1072334000562) тел. 8616464005

2. Юридический адрес: 353720, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н КАНЕВСКОЙ, СТ-ЦА
СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКАЯ, УЛ. КРАСНАЯ Д.51

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Стародеревянковская, ул Красная, д. 51

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: Водопроводный кран, Краснодарский край, м.р-н Каневской, с.п. Красногвардейское, п
Красногвардеец, ул Мира, д. 13

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 29.09.2025 10:00 - 12:00

Ф.И.О., должность: Бережной И. С. Генеральный директор ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 6.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.09.2025 12:30

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №5167 от 25 сентября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 29 сентября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

Протокол испытаний № 23-01-31/15223-25 от 01.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-31/15223-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца, Герцена ул, дом 82, литер А					
Бактериологическая лаборатория (ст. Каневская, ул. Герцена, д. 82, литер А)					
Образец поступил 29.09.2025 12:30					
дата начала испытаний 29.09.2025 12:30, дата окончания испытаний 30.09.2025 12:36					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	KOE/ 100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100 мл	0	Отсутствие (KOE/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	KOE/мл	18,0	Не более 50 (KOE/см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.5.2

Ответственный за оформление протокола:
Е.А. Новикова, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 23-01-31/15223-25 от 01.10.2025

3

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Тимашевский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательная лаборатория Тимашевского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул.Гоголя/Рашилевская, дом 56/1//61/1, тел.: 8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 352701, Краснодарский край, Тимашевский р-н, Тимашевск г, Коммунальная ул, дом 3, литер А, тел.: 8(86130)58345, e-mail: timfbuz@mail.ru; 353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, Приморско-Ахтарск г, Пролетарская ул, дом 75, литер А1, тел.: 8(86143)21286, e-mail: ahtari_filial@mail.ru; 352750, Краснодарский край, Брюховецкий р-н, Брюховецкая ст-ца, Кубанская ул, дом 132, литер А, тел.: 8(86156)3-51-31, e-mail: bruhoveck@kubanrpn.ru; 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца, Герцена ул, дом 82, литер А, тел.: 8(86164)72719, e-mail: knscsen@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512442

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ, заведующий санитарно-гигиенической лабораторией - химик-эксперт
медицинской организации



МП

Т.Ю. Мирошникенко
01.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-31/15224-25 от 01.10.2025

1. Заказчик: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ" (ИНН 2334021236 ОГРН 1072334000562) тел. 8616464005

2. Юридический адрес: 353720, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н КАНЕВСКОЙ, СТ-ЦА СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКАЯ, УЛ. КРАСНАЯ Д.51

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Стародеревянковская, ул Красная, д. 51

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: Водопроводный кран, Краснодарский край, м.р-н Каневской, с.п. Красногвардейское, ст-ца Александровская, ул Советская, д. 17, А

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 29.09.2025 10:00 - 12:00

Ф.И.О., должность: Бережной И. С. Генеральный директор ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 6.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.09.2025 12:30

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №5167 от 25 сентября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 29 сентября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

Протокол испытаний № 23-01-31/15224-25 от 01.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-31/15224-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца, Герцена ул, дом 82, литер А Бактериологическая лаборатория (ст. Каневская, ул. Герцена, д. 82, литер А) Образец поступил 29.09.2025 12:30 дата начала испытаний 29.09.2025 12:30, дата окончания испытаний 30.09.2025 12:37					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	KOE/ 100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100 мл	0	Отсутствие (KOE/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	KOE/мл	16,0	Не более 50 (KOE/см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.5.2

Ответственный за оформление протокола:
Е.А. Новикова, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 23-01-31/15224-25 от 01.10.2025

3
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Тимашевский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательная лаборатория Тимашевского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул.Гоголя/Рахпилевская, дом 56/1//61/1, тел.:
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 352701, Краснодарский край, Тимашевский р-н, Тимашевск г,
Коммунальная ул, дом 3, литер А, тел.: 8(86130)58345, e-mail: timfbuz@mail.ru; 353860, Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский р-н, Приморско-Ахтарск г, Пролетарская ул, дом 75, литер А1, тел.: 8(86143)21286, e-mail:
ahtari_filial@mail.ru; 352750, Краснодарский край, Брюховецкий р-н, Брюховецкая ст-ца, Кубанская ул, дом 132, литер
А, тел.: 8(86156)3-51-31, e-mail: bruhoveck@kubanrpn.ru; 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца,
Герцена ул, дом 82, литер А, тел.: 8(86164)72719, e-mail: knscsen@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512442

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ, заведующий санитарно-
гигиенической лабораторией - химик- эксперт
медицинской организации



МП

Т.Ю. Мирошниченко
01.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-31/15221-25 от 01.10.2025

1. Заказчик: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"
(ИНН 2334021236 ОГРН 1072334000562) тел. 8616464005

2. Юридический адрес: 353720, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н КАНЕВСКОЙ, СТ-ЦА
СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКАЯ, УЛ. КРАСНАЯ Д.51

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Стародеревянковская, ул Красная, д. 51

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: Водопроводный кран, Краснодарский край, м.р-н Каневской, с.п. Стародеревянковское, х
Шевченко, ул Западная, д. 9А

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 29.09.2025 10:00 - 12:00

Ф.И.О., должность: Бережной И. С. Генеральный директор ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 6.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.09.2025 12:30

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №5167 от 25 сентября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 29 сентября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

Протокол испытаний № 23-01-31/15221-25 от 01.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-31/15221-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца, Герцена ул, дом 82, литер А					
Бактериологическая лаборатория (ст. Каневская, ул. Герцена, д. 82, литер А)					
Образец поступил 29.09.2025 12:30					
дата начала испытаний 29.09.2025 12:30, дата окончания испытаний 30.09.2025 12:35					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/ 100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/мл	16,0	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.5.2

Ответственный за оформление протокола:
Е.А. Новикова, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 23-01-31/15221-25 от 01.10.2025

3

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Тимашевский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательная лаборатория Тимашевского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул.Гоголя/Рахпилевская, дом 56/1//61/1, тел.:
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 352701, Краснодарский край, Тимашевский р-н, Тимашевск г,
Коммунальная ул, дом 3, литер А, тел.: 8(86130)58345, e-mail: timfbuz@mail.ru; 353860, Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский р-н, Приморско-Ахтарск г, Пролетарская ул, дом 75, литер А1, тел.: 8(86143)21286, e-mail:
ahtari_filial@mail.ru; 352750, Краснодарский край, Брюховецкий р-н, Брюховецкая ст-ца, Кубанская ул, дом 132, литер
А, тел.: 8(86156)3-51-31, e-mail: bruhoveck@kubanrpn.ru; 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца,
Герцена ул, дом 82, литер А, тел.: 8(86164)72719, e-mail: knscsen@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512442

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ, заведующий санитарно-
гигиенической лабораторией - химик- эксперт
медицинской организации



МП

Т.Ю. Мирошниченко
01.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-31/15216-25 от 01.10.2025

1. Заказчик: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"
(ИНН 2334021236 ОГРН 1072334000562) тел. 8616464005

2. Юридический адрес: 353720, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н КАНЕВСКОЙ, СТ-ЦА
СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКАЯ, УЛ. КРАСНАЯ Д.51

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Стародеревянковская, ул Красная, д. 51

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: Водопроводный кран, Краснодарский край, м.р-н Каневской, с.п. Стародеревянковское, х
Мигуты, ул Охотничья, д. 17

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 29.09.2025 10:00 - 12:00

Ф.И.О., должность: Бережной И. С. Генеральный директор ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 6.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.09.2025 12:30

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №5167 от 25 сентября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 29 сентября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

Протокол испытаний № 23-01-31/15216-25 от 01.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-31/15216-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца, Герцена ул, дом 82, литер А					
Бактериологическая лаборатория (ст. Каневская, ул. Герцена, д. 82, литер А)					
Образец поступил 29.09.2025 12:30					
дата начала испытаний 29.09.2025 12:30, дата окончания испытаний 30.09.2025 12:32					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/ 100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/мл	16,0	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.5.2

Ответственный за оформление протокола:

Е.А. Новикова, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 23-01-31/15216-25 от 01.10.2025

3

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Тимашевский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательная лаборатория Тимашевского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул.Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1//61/1, тел.:
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 352701, Краснодарский край, Тимашевский р-н, Тимашевск г,
Коммунальная ул, дом 3, литер А, тел.: 8(86130)58345, e-mail: timfbuz@mail.ru; 353860, Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский р-н, Приморско-Ахтарск г, Пролетарская ул, дом 75, литер А1, тел.: 8(86143)21286, e-mail:
ahtari_filial@mail.ru; 352750, Краснодарский край, Брюховецкий р-н, Брюховецкая ст-ца, Кубанская ул, дом 132, литер
А, тел.: 8(86156)3-51-31, e-mail: bruhoveck@kubanrpn.ru; 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца,
Герцена ул, дом 82, литер А, тел.: 8(86164)72719, e-mail: knscsen@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512442

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ, заведующий санитарно-
гигиенической лабораторией - химик- эксперт
медицинской организации



МП

Т.Ю. Мирошниченко
01.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-31/15209-25 от 01.10.2025

1. Заказчик: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"
(ИНН 2334021236 ОГРН 1072334000562) тел. 8616464005

2. Юридический адрес: 353720, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н КАНЕВСКОЙ, СТ-ЦА
СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКАЯ, УЛ. КРАСНАЯ Д.51

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Стародеревянковская, ул Красная, д. 51

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: Артезианская скважина № 31-КП, Краснодарский край, м.р-н Каневской, с.п.
Стародеревянковское, ст-ца Стародеревянковская, ул Буденного

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 29.09.2025 10:00 - 12:00

Ф.И.О., должность: Бережной И. С. Генеральный директор ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 6.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.09.2025 12:30

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №5167 от 25 сентября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 29 сентября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

Протокол испытаний № 23-01-31/15209-25 от 01.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-31/15209-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца, Герцена ул, дом 82, литер А Бактериологическая лаборатория (ст. Каневская, ул. Герцена, д. 82, литер А) Образец поступил 29.09.2025 12:30 дата начала испытаний 29.09.2025 12:30, дата окончания испытаний 30.09.2025 12:37					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	KOE/ 100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100 мл	0	Отсутствие (KOE/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	KOE/мл	18,0	Не более 50 (KOE/см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.5.2

Ответственный за оформление протокола:
Е.А. Новикова, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 23-01-31/15209-25 от 01.10.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Тимашевский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательная лаборатория Тимашевского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул.Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1//61/1, тел.: 8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 352701, Краснодарский край, Тимашевский р-н, Тимашевск г, Коммунальная ул, дом 3, литер А, тел.: 8(86130)58345, e-mail: timfbuz@mail.ru; 353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, Приморско-Ахтарск г, Пролетарская ул, дом 75, литер А1, тел.: 8(86143)21286, e-mail: ahtari_filial@mail.ru; 352750, Краснодарский край, Брюховецкий р-н, Брюховецкая ст-ца, Кубанская ул, дом 132, литер А, тел.: 8(86156)3-51-31, e-mail: bruhoveck@kubanrpn.ru; 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца, Герцена ул, дом 82, литер А, тел.: 8(86164)72719, e-mail: knscsen@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512442

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ, заведующий санитарно-гигиенической лабораторией - химик-эксперт
медицинской организации



МП

Т.Ю. Мирошниченко
01.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-31/15212-25 от 01.10.2025

1. Заказчик: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ" (ИНН 2334021236 ОГРН 1072334000562) тел. 8616464005

2. Юридический адрес: 353720, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н КАНЕВСКОЙ, СТ-ЦА СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКАЯ, УЛ. КРАСНАЯ Д.51

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Стародеревянковская, ул Красная, д. 51

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: Водопроводный кран, Краснодарский край, м.р-н Каневской, с.п. Стародеревянковское, ст-ца Стародеревянковская, ул Мира, д. 70

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 29.09.2025 10:00 - 12:00

Ф.И.О., должность: Бережной И. С. Генеральный директор ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 6.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.09.2025 12:30

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №5167 от 25 сентября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 29 сентября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

Протокол испытаний № 23-01-31/15212-25 от 01.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-31/15212-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца, Герцена ул, дом 82, литер А Бактериологическая лаборатория (ст. Каневская, ул. Герцена, д. 82, литер А) Образец поступил 29.09.2025 12:30 дата начала испытаний 29.09.2025 12:30, дата окончания испытаний 30.09.2025 12:38					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/ 100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/мл	16,0	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.5.2

Ответственный за оформление протокола:
Е.А. Новикова, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 23-01-31/15212-25 от 01.10.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Тимашевский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательная лаборатория Тимашевского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул.Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1//61/1, тел.:
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 352701, Краснодарский край, Тимашевский р-н, Тимашевск г,
Коммунальная ул, дом 3, литер А, тел.: 8(86130)58345, e-mail: timfbuz@mail.ru; 353860, Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский р-н, Приморско-Ахтарск г, Пролетарская ул, дом 75, литер А1, тел.: 8(86143)21286, e-mail:
ahtari_filial@mail.ru; 352750, Краснодарский край, Брюховецкий р-н, Брюховецкая ст-ца, Кубанская ул, дом 132, литер
А, тел.: 8(86156)3-51-31, e-mail: bruhoveck@kubanrpn.ru; 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца,
Герцена ул, дом 82, литер А, тел.: 8(86164)72719, e-mail: knscsen@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512442

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ, заведующий санитарно-
гигиенической лабораторией - химик- эксперт
медицинской организации



МП

Т.Ю. Мирошниченко
01.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-31/15213-25 от 01.10.2025

1. Заказчик: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"
(ИНН 2334021236 ОГРН 1072334000562) тел. 8616464005

2. Юридический адрес: 353720, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н КАНЕВСКОЙ, СТ-ЦА
СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКАЯ, УЛ. КРАСНАЯ Д.51

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Стародеревянковская, ул Красная, д. 51

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: Водопроводный кран, Краснодарский край, м.р-н Каневской, с.п. Стародеревянковское, х
Большие Челбасы, ул Полтавская, д. 63

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 29.09.2025 10:00 - 12:00

Ф.И.О., должность: Бережной И. С. Генеральный директор ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 6.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.09.2025 12:30

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №5167 от 25 сентября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 29 сентября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

Протокол испытаний № 23-01-31/15213-25 от 01.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-31/15213-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца, Герцена ул, дом 82, литер А					
Бактериологическая лаборатория (ст. Каневская, ул. Герцена, д. 82, литер А)					
Образец поступил 29.09.2025 12:30					
дата начала испытаний 29.09.2025 12:30, дата окончания испытаний 30.09.2025 12:39					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	KOE/ 100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100 мл	0	Отсутствие (KOE/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	KOE/мл	14,0	Не более 50 (KOE/см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.5.2

Ответственный за оформление протокола:
Е.А. Новикова, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 23-01-31/15213-25 от 01.10.2025

3

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Тимашевский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательная лаборатория Тимашевского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул.Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1//61/1, тел.:
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 352701, Краснодарский край, Тимашевский р-н, Тимашевск г,
Коммунальная ул, дом 3, литер А, тел.: 8(86130)58345, e-mail: timfbuz@mail.ru; 353860, Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский р-н, Приморско-Ахтарск г, Пролетарская ул, дом 75, литер А1, тел.: 8(86143)21286, e-mail:
ahtari_filial@mail.ru; 352750, Краснодарский край, Брюховецкий р-н, Брюховецкая ст-ца, Кубанская ул, дом 132, литер
А, тел.: 8(86156)3-51-31, e-mail: bruhoveck@kubanrpn.ru; 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца,
Герцена ул, дом 82, литер А, тел.: 8(86164)72719, e-mail: knscsen@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512442

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ, заведующий санитарно-
гигиенической лабораторией - химик- эксперт
медицинской организации



МП

Т.Ю. Мирошникенко
01.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-31/15214-25 от 01.10.2025

1. Заказчик: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"
(ИНН 2334021236 ОГРН 1072334000562) тел. 8616464005

2. Юридический адрес: 353720, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н КАНЕВСКОЙ, СТ-ЦА
СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКАЯ, УЛ. КРАСНАЯ Д.51

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Стародеревянковская, ул Красная, д. 51

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: Водопроводный кран, Краснодарский край, м.р-н Каневской, с.п. Стародеревянковское, х Борец
Труда, ул Хлебобобная, д. 48

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 29.09.2025 10:00 - 12:00

Ф.И.О., должность: Бережной И. С. Генеральный директор ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с холодоэлементами 6.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.09.2025 12:30

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №5167 от 25 сентября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 29 сентября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

Протокол испытаний № 23-01-31/15214-25 от 01.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-31/15214-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца, Герцена ул, дом 82, литер А					
Бактериологическая лаборатория (ст. Каневская, ул. Герцена, д. 82, литер А)					
Образец поступил 29.09.2025 12:30					
дата начала испытаний 29.09.2025 12:30, дата окончания испытаний 30.09.2025 12:31					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/ 100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/мл	16,0	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.5.2

Ответственный за оформление протокола:
Е.А. Новикова, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 23-01-31/15214-25 от 01.10.2025

3

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Тимашевский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательная лаборатория Тимашевского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул.Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1//61/1, тел.: 8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 352701, Краснодарский край, Тимашевский р-н, Тимашевск г, Коммунальная ул, дом 3, литер А, тел.: 8(86130)58345, e-mail: timfbuz@mail.ru; 353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, Приморско-Ахтарск г, Пролетарская ул, дом 75, литер А1, тел.: 8(86143)21286, e-mail: ahtari_filial@mail.ru; 352750, Краснодарский край, Брюховецкий р-н, Брюховецкая ст-ца, Кубанская ул, дом 132, литер А, тел.: 8(86156)3-51-31, e-mail: bruhoveck@kubanrpn.ru; 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца, Герцена ул, дом 82, литер А, тел.: 8(86164)72719, e-mail: knscsen@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512442

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ, заведующий санитарно-гигиенической лабораторией - химик-эксперт
медицинской организации



МП

Т.Ю. Мирошниченко
01.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-31/15217-25 от 01.10.2025

1. Заказчик: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ" (ИНН 2334021236 ОГРН 1072334000562) тел. 8616464005

2. Юридический адрес: 353720, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н КАНЕВСКОЙ, СТ-ЦА СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКАЯ, УЛ. КРАСНАЯ Д.51

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Стародеревянковская, ул Красная, д. 51

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: Водопроводный кран, Краснодарский край, м.р-н Каневской, с.п. Стародеревянковское, х Трудовая Армения, ул Полевая, д. 1

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 29.09.2025 10:00 - 12:00

Ф.И.О., должность: Бережной И. С. Генеральный директор ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с холодоэлементами 6.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.09.2025 12:30

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №5167 от 25 сентября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 29 сентября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

Протокол испытаний № 23-01-31/15217-25 от 01.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-31/15217-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца, Герцена ул, дом 82, литер А					
Бактериологическая лаборатория (ст. Каневская, ул. Герцена, д. 82, литер А)					
Образец поступил 29.09.2025 12:30					
дата начала испытаний 29.09.2025 12:30, дата окончания испытаний 30.09.2025 12:33					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/ 100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/мл	16,0	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.5.2

Ответственный за оформление протокола:
Е.А. Новикова, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 23-01-31/15217-25 от 01.10.2025

3

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Тимашевский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательная лаборатория Тимашевского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул.Гоголя/Рашилевская, дом 56/1//61/1, тел.:
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 352701, Краснодарский край, Тимашевский р-н, Тимашевск г,
Коммунальная ул, дом 3, литер А, тел.: 8(86130)58345, e-mail: timfbuz@mail.ru; 353860, Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский р-н, Приморско-Ахтарск г, Пролетарская ул, дом 75, литер А1, тел.: 8(86143)21286, e-mail:
ahtari_filial@mail.ru; 352750, Краснодарский край, Брюховецкий р-н, Брюховецкая ст-ца, Кубанская ул, дом 132, литер
А, тел.: 8(86156)3-51-31, e-mail: bruhoveck@kubanrpn.ru; 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца,
Герцена ул, дом 82, литер А, тел.: 8(86164)72719, e-mail: knscsen@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512442

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ, заведующий санитарно-
гигиенической лабораторией - химик- эксперт
медицинской организации



МП

Т.Ю. Мирошниченко

01.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-31/15219-25 от 01.10.2025

1. Заказчик: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"
(ИНН 2334021236 ОГРН 1072334000562) тел. 8616464005

2. Юридический адрес: 353720, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н КАНЕВСКОЙ, СТ-ЦА
СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКАЯ, УЛ. КРАСНАЯ Д.51

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Стародеревянковская, ул Красная, д. 51

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: Водопроводный кран, Краснодарский край, м.р-н Каневской, с.п. Стародеревянковское, х
Ударный, ул Дальняя, д. 54

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 29.09.2025 10:00 - 12:00

Ф.И.О., должность: Бережной И. С. Генеральный директор ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 6.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.09.2025 12:30

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №5167 от 25 сентября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 29 сентября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

Протокол испытаний № 23-01-31/15219-25 от 01.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-31/15219-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца, Герцена ул, дом 82, литер А					
Бактериологическая лаборатория (ст. Каневская, ул. Герцена, д. 82, литер А)					
Образец поступил 29.09.2025 12:30					
дата начала испытаний 29.09.2025 12:30, дата окончания испытаний 30.09.2025 12:34					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	KOE/ 100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100 мл	0	Отсутствие (KOE/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	KOE/мл	18,0	Не более 50 (KOE/см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.5.2

Ответственный за оформление протокола:
Е.А. Новикова, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 23-01-31/15219-25 от 01.10.2025