ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")
Тимашевский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательная лаборатория Тимашевского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г Краснодар, ул им. Гоголя, д. 56/1, тел.: 8(861) 267-34-02
e-mail: gorses@cgekuban.ru
ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца, Герцена ул, дом 82, литер А, тел.: 8(86164)72719, e-mail: knscsen@mail.ru; 352701, Краснодарский край, р-н Тимашевский, г Тимашевск, ул Коммунальная, д. 3, литер А, тел.: 8(86130)58345, e-mail: timfbuz@mail.ru; 352750, Краснодарский край, Брюховецкий р-н, Брюховецкая ст-ца, Кубанская ул, дом 132, литер А, тел.: 8(86156)3-51-31, e-mail: bruhoveck@kubanrpn.ru; 353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, Приморско-Ахтарск г, Пролетарская ул, дом 75, литер А1, тел.: 8(86143)21286, e-mail: ahtari_filial@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512442

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ, заведующий санитарно-гигиенической лабораторией - химик- эксперт медицинской организации

_____ **Т.Ю. Мирошниченко**
МП 12.10.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-31/16042-26 от 12.10.2026

1. Заказчик: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ" (ИНН 2334021236 ОГРН 1072334000562)тел: +7 8616464005

2. Юридический адрес: 353720, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н КАНЕВСКОЙ, СТ-ЦА СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКАЯ, УЛ. КРАСНАЯ Д. 51

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Стародеревянковская, ул Красная, д. 51

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: скважина4, артскважина №58073, Краснодарский край, м.р-н Каневской, с.п. Стародеревянковское, ст-ца Стародеревянковская, ул Центральная

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 23.09.2026 14:00 - 15:00

Ф.И.О., должность: Бережной И. С. Генеральный директор ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 6.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.09.2026 15:20

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №4998 от 23 сентября 2026 г.

7. Дополнительные сведения:
Акт отбора от 23 сентября 2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-31/16042-00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометр, ПЭ-5300ВИ	53ВИ2301

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца, Герцена ул, дом 82, литер А
Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст. Каневская,ул. Герцена, д. 82, литер А)
Образец поступил 23.09.2026 15:20
дата начала испытаний 23.09.2026 15:30, дата окончания испытаний 23.09.2026 16:30

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Единицы измерения**	**Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95**	**Величина допустимого уровня**	**НД на методы исследований**
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	20,0±4,0	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
Дополнительная информация: Измерение мутности проводят при длине волны падающего излучения 530 нм					

Ответственный за оформление протокола:
К.П. Бухонова, Делопроизводитель

Конец протокола испытаний № 23-01-31/16042-26 от 12.10.2026

Протокол испытаний № 23-01-31/16042-26 от 12.10.2026
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Тимашевский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательная лаборатория Тимашевского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г Краснодар, ул им. Гоголя, д. 56/1, тел.: 8(861) 267-34-02
e-mail: gorses@cgekuban.ru
ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца, Герцена ул, дом 82, литер А, тел.: 8(86164)72719, e-mail: knscsen@mail.ru; 352701, Краснодарский край, р-н Тимашевский, г Тимашевск, ул Коммунальная, д. 3, литер А, тел.: 8(86130)58345, e-mail: timfbuz@mail.ru; 352750, Краснодарский край, Брюховецкий р-н, Брюховецкая ст-ца, Кубанская ул, дом 132, литер А, тел.: 8(86156)3-51-31, e-mail: bruhoveck@kubanrpn.ru; 353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, Приморско-Ахтарск г, Пролетарская ул, дом 75, литер А1, тел.: 8(86143)21286, e-mail: ahtari_filial@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512442

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ, заведующий санитарно-гигиенической лабораторией - химик- эксперт медицинской организации

Т.Ю. Мирошниченко
МП 12.10.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-31/16048-26 от 12.10.2026

1. Заказчик: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ" (ИНН 2334021236 ОГРН 1072334000562)тел: +7 8616464005

2. Юридический адрес: 353720, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н КАНЕВСКОЙ, СТ-ЦА СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКАЯ, УЛ. КРАСНАЯ Д. 51

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Старолеревянковская, ул Красная, д. 51

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: Водопровод, Водопроводный кран, Краснодарский край, м.р-н Каневской, с.п. Красногвардейское, ст-ца Александровская, ул Гоголя, д. 4

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 23.09.2026 14:00 - 15:00

Ф.И.О., должность: Бережной И. С. Генеральный директор ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 6.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.09.2026 15:20

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №4998 от 23 сентября 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 23 сентября 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-31/16048-00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометр, ПЭ-5300ВИ	53ВИ2301

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца, Герцена ул, дом 82, литер А
Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст. Каневская,ул. Герцена, д. 82, литер А)
Образец поступил 23.09.2026 15:20
дата начала испытаний 23.09.2026 15:30, дата окончания испытаний 23.09.2026 16:30

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Единицы измерения**	**Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95**	**Величина допустимого уровня**	**НД на методы исследований**
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	19,2±3,8	Не более 20	ГОСТ 31868-2012

Дополнительная информация: Измерение мутности проводят при длине волны падающего излучения 530 нм

Ответственный за оформление протокола:
К.П. Бухонова, Делопроизводитель

Конец протокола испытаний № 23-01-31/16048-26 от 12.10.2026

Протокол испытаний № 23-01-31/16048-26 от 12.10.2026
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")
Тимашевский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательная лаборатория Тимашевского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г Краснодар, ул им. Гоголя, д. 56/1, тел.: 8(861) 267-34-02
e-mail: gorses@cgekuban.ru
ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца, Герцена ул, дом 82, литер А, тел.: 8(86164)72719, e-mail: knscsen@mail.ru; 352701, Краснодарский край, р-н Тимашевский, г Тимашевск, ул Коммунальная, д. 3, литер А, тел.: 8(86130)58345, e-mail: timfbuz@mail.ru; 352750, Краснодарский край, Брюховецкий р-н, Брюховецкая ст-ца, Кубанская ул, дом 132, литер А, тел.: 8(86156)3-51-31, e-mail: bruhoveck@kubanrpn.ru; 353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, Приморско-Ахтарск г, Пролетарская ул, дом 75, литер А1, тел.: 8(86143)21286, e-mail: ahtari_filial@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512442

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ, заведующий санитарно-гигиенической лабораторией - химик- эксперт медицинской организации

Т.Ю. Мирошниченко
МП 12.10.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 23-01-31/16047-26 от 12.10.2026

1. Заказчик: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ" (ИНН 2334021236 ОГРН 1072334000562)тел: +7 8616464005

2. Юридический адрес: 353720, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н КАНЕВСКОЙ, СТ-ЦА СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКАЯ, УЛ. КРАСНАЯ Д. 51

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Стародеревянковская, ул Красная, д. 51

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: водопровод, Водопроводный кран, Краснодарский край, м.р-н Каневской, с.п. Красногвардейское, п Красногвардеец, ул Мира, д. 13

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 23.09.2026 14:00 - 15:00

Ф.И.О., должность: Бережной И. С. Генеральный директор ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 6.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.09.2026 15:20

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №4998 от 23 сентября 2026 г.

7. Дополнительные сведения:
Акт отбора от 23 сентября 2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-31/16047-00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометр, ПЭ-5300ВИ	53ВИ2301

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца, Герцена ул, дом 82, литер А

Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст. Каневская,ул. Герцена, д. 82, литер А)

Образец поступил 23.09.2026 15:20

дата начала испытаний 23.09.2026 15:30, дата окончания испытаний 23.09.2026 16:30

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Единицы измерения**	**Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95**	**Величина допустимого уровня**	**НД на методы исследований**
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	21,2±4,2	Не более 20	ГОСТ 31868-2012

Дополнительная информация: Измерение мутности проводят при длине волны падающего излучения 530 нм

Ответственный за оформление протокола:
К.П. Бухонова, Делопроизводитель

Конец протокола испытаний № 23-01-31/16047-26 от 12.10.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")
Тимашевский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательная лаборатория Тимашевского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г Краснодар, ул им. Гоголя, д. 56/1, тел.: 8(861) 267-34-02
e-mail: gorses@cgekuban.ru
ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца, Герцена ул, дом 82, литер А, тел.: 8(86164)72719, e-mail: knscsen@mail.ru; 352701, Краснодарский край, р-н Тимашевский, г Тимашевск, ул Коммунальная, д. 3, литер А, тел.: 8(86130)58345, e-mail: timfbuz@mail.ru; 352750, Краснодарский край, Брюховецкий р-н, Брюховецкая ст-ца, Кубанская ул, дом 132, литер А, тел.: 8(86156)3-51-31, e-mail: bruhoveck@kubanrpn.ru; 353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, Приморско-Ахтарск г, Пролетарская ул, дом 75, литер А1, тел.: 8(86143)21286, e-mail: ahtari_filial@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512442

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ, заведующий санитарно-гигиенической лабораторией - химик- эксперт медицинской организации

Т.Ю. Мирошниченко
МП 12.10.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 23-01-31/16046-26 от 12.10.2026

1. Заказчик: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ" (ИНН 2334021236 ОГРН 1072334000562)тел: +7 8616464005

2. Юридический адрес: 353720, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н КАНЕВСКОЙ, СТ-ЦА СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКАЯ, УЛ. КРАСНАЯ Д. 51
Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Стародеревянковская, ул Красная, д. 51

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: скважина, артскважина №30111, Краснодарский край, м.р-н Каневской, с.п. Стародеревянковское, х Шевченко

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 23.09.2026 14:00 - 15:00

Ф.И.О., должность: Бережной И. С. Генеральный директор ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"

Условия доставки: Соответствуют НД: термоконтейнер с хладоэлементами 6.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.09.2026 15:20

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №4998 от 23 сентября 2026 г.

7. Дополнительные сведения:
Акт отбора от 23 сентября 2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-31/16046-00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометр, ПЭ-5300ВИ	53ВИ2301

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца, Герцена ул, дом 82, литер А
Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст. Каневская,ул. Герцена, д. 82, литер А)
Образец поступил 23.09.2026 15:20
дата начала испытаний 23.09.2026 15:30, дата окончания испытаний 23.09.2026 16:30

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Единицы измерения**	**Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95**	**Величина допустимого уровня**	**НД на методы исследований**
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	21,2±4,2	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
Дополнительная информация: Измерение мутности проводят при длине волны падающего излучения 530 нм					

Ответственный за оформление протокола:
К.П. Бухонова, Делопроизводитель

Конец протокола испытаний № 23-01-31/16046-26 от 12.10.2026

Протокол испытаний № 23-01-31/16046-26 от 12.10.2026
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")
Тимашевский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательная лаборатория Тимашевского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г Краснодар, ул им. Гоголя, д. 56/1, тел.: 8(861) 267-34-02
e-mail: gorses@cgekuban.ru
ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца, Герцена ул, дом 82, литер А, тел.: 8(86164)72719, e-mail: knscsen@mail.ru; 352701, Краснодарский край, р-н Тимашевский, г Тимашевск, ул Коммунальная, д. 3, литер А, тел.: 8(86130)58345, e-mail: timfbuz@mail.ru; 352750, Краснодарский край, Брюховецкий р-н, Брюховецкая ст-ца, Кубанская ул, дом 132, литер А, тел.: 8(86156)3-51-31, e-mail: bruhoveck@kubanrpn.ru; 353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, Приморско-Ахтарск г, Пролетарская ул, дом 75, литер А1, тел.: 8(86143)21286, e-mail: ahtari_filial@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512442

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ, заведующий санитарно-гигиенической лабораторией - химик- эксперт медицинской организации

_____ **Т.Ю. Мирошниченко**
МП 12.10.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 23-01-31/16045-26 от 12.10.2026

1. **Заказчик:** ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ" (ИНН 2334021236 ОГРН 1072334000562)тел: +7 8616464005

2. **Юридический адрес:** 353720, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н КАНЕВСКОЙ, СТ-ЦА СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКАЯ, УЛ. КРАСНАЯ Д. 51
Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Стародеревянковская, ул Красная, д. 51

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая

4. **Место отбора:** Водопровод, Водопроводный кран, Краснодарский край, м.р-н Каневской, с.п. Стародеревянковское, х Украинка, ул Тихая, д. 24

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 23.09.2026 14:00 - 15:00

Ф.И.О., должность: Бережной И. С. Генеральный директор ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 6.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.09.2026 15:20

Информация о плане и методе отбора: -

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Заявка №4998 от 23 сентября 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**
Акт отбора от 23 сентября 2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-31/16045-00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометр, ПЭ-5300ВИ	53ВИ2301

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца, Герцена ул, дом 82, литер А
Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст. Каневская,ул. Герцена, д. 82, литер А)
Образец поступил 23.09.2026 15:20
дата начала испытаний 23.09.2026 15:30, дата окончания испытаний 23.09.2026 16:30

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Единицы измерения**	**Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95**	**Величина допустимого уровня**	**НД на методы исследований**
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	22,2±4,4	Не более 20	ГОСТ 31868-2012

Дополнительная информация: Измерение мутности проводят при длине волны падающего излучения 530 нм

Ответственный за оформление протокола:
К.П. Бухонова, Делопроизводитель

Конец протокола испытаний № 23-01-31/16045-26 от 12.10.2026

Протокол испытаний № 23-01-31/16045-26 от 12.10.2026
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")
Тимашевский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательная лаборатория Тимашевского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г Краснодар, ул им. Гоголя, д. 56/1, тел.: 8(861) 267-34-02
e-mail: gorses@cgekuban.ru
ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца, Герцена ул, дом 82, литер А, тел.: 8(86164)72719, e-mail: knscsen@mail.ru; 352701, Краснодарский край, р-н Тимашевский, г Тимашевск, ул Коммунальная, д. 3, литер А, тел.: 8(86130)58345, e-mail: timfbuz@mail.ru; 352750, Краснодарский край, Брюховецкий р-н, Брюховецкая ст-ца, Кубанская ул, дом 132, литер А, тел.: 8(86156)3-51-31, e-mail: bruhoveck@kubanrpn.ru; 353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, Приморско-Ахтарск г, Пролетарская ул, дом 75, литер А1, тел.: 8(86143)21286, e-mail: ahtari_filial@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512442

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель И.Л, заведующий санитарно-гигиенической лабораторией - химик- эксперт медицинской организации

_____ **Т.Ю. Мирошниченко**
МП 12.10.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 23-01-31/16044-26 от 12.10.2026

1. Заказчик: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ" (ИНН 2334021236 ОГРН 1072334000562)тел: +7 8616464005

2. Юридический адрес: 353720, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н КАНЕВСКОЙ, СТ-ЦА СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКАЯ, УЛ. КРАСНАЯ Д. 51

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Стародеревянковская, ул Красная, д. 51

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: скважина14, артскважина №6380, Краснодарский край, м.р-н Каневской, с.п. Стародеревянковское, х Сладкий Лиман

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 23.09.2026 14:00 - 15:00

Ф.И.О., должность: Бережной И. С. Генеральный директор ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 6.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.09.2026 15:20

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №4998 от 23 сентября 2026 г.

7. Дополнительные сведения:
Акт отбора от 23 сентября 2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-31/16044-00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометр, ПЭ-5300ВИ	53ВИ2301

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца, Герцена ул, дом 82, литер А
Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст. Каневская,ул. Герцена, д. 82, литер А)
Образец поступил 23.09.2026 15:20
дата начала испытаний 23.09.2026 15:30, дата окончания испытаний 23.09.2026 16:30

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Единицы измерения**	**Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95**	**Величина допустимого уровня**	**НД на методы исследований**
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	19,2±3,8	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
Дополнительная информация: Измерение мутности проводят при длине волны падающего излучения 530 нм					

Ответственный за оформление протокола:
К.П. Бухонова, Делопроизводитель

Конец протокола испытаний № 23-01-31/16044-26 от 12.10.2026

Протокол испытаний № 23-01-31/16044-26 от 12.10.2026
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")
Тимашевский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательная лаборатория Тимашевского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г Краснодар, ул им. Гоголя, д. 56/1, тел.: 8(861) 267-34-02
e-mail: gorses@cgekuban.ru
ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца, Герцена ул, дом 82, литер А, тел.: 8(86164)72719, e-mail: knscsen@mail.ru; 352701, Краснодарский край, р-н Тимашевский, г Тимашевск, ул Коммунальная, д. 3, литер А, тел.: 8(86130)58345, e-mail: timfbuz@mail.ru; 352750, Краснодарский край, Брюховецкий р-н, Брюховецкая ст-ца, Кубанская ул, дом 132, литер А, тел.: 8(86156)3-51-31, e-mail: bruhoveck@kubanrpn.ru; 353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, Приморско-Ахтарск г, Пролетарская ул, дом 75, литер А1, тел.: 8(86143)21286, e-mail: ahtari_filial@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512442

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ, заведующий санитарно-гигиенической лабораторией - химик- эксперт медицинской организации

Т.Ю. Мирошниченко
МП 12.10.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 23-01-31/16043-26 от 12.10.2026

1. Заказчик: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ" (ИНН 2334021236 ОГРН 1072334000562)тел: +7 8616464005

2. Юридический адрес: 353720, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н КАНЕВСКОЙ, СТ-ЦА СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКАЯ, УЛ. КРАСНАЯ Д. 51

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Стародеревянковская, ул Красная, д. 51

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: водопровод, водопроводный кран, Краснодарский край, м.р-н Каневской, с.п. Стародеревянковское, ст-ца Стародеревянковская, ул Кирова, д. 24

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 23.09.2026 14:00 - 15:00

Ф.И.О., должность: Бережной И. С. Генеральный директор ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 6.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.09.2026 15:20

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №4998 от 23 сентября 2026 г.

7. Дополнительные сведения:
Акт отбора от 23 сентября 2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-31/16043-00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометр, ПЭ-5300ВИ	53ВИ2301

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца, Герцена ул, дом 82, литер А
Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст. Каневская,ул. Герцена, д. 82, литер А)
Образец поступил 23.09.2026 15:20
дата начала испытаний 23.09.2026 15:30, дата окончания испытаний 23.09.2026 16:30

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Единицы измерения**	**Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95**	**Величина допустимого уровня**	**НД на методы исследований**
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	21,2±4,2	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
Дополнительная информация: Измерение мутности проводят при длине волны падающего излучения 530 нм					

Ответственный за оформление протокола:
К.П. Бухонова, Делопроизводитель

Конец протокола испытаний № 23-01-31/16043-26 от 12.10.2026

Протокол испытаний № 23-01-31/16043-26 от 12.10.2026
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")
Тимашевский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательная лаборатория Тимашевского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г Краснодар, ул им. Гоголя, д. 56/1, тел.: 8(861) 267-34-02
e-mail: gorses@cgekuban.ru
ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца, Герцена ул, дом 82, литер А, тел.: 8(86164)72719, e-mail: knscsen@mail.ru; 352701, Краснодарский край, р-н Тимашевский, г Тимашевск, ул Коммунальная, д. 3, литер А, тел.: 8(86130)58345, e-mail: timfbuz@mail.ru; 352750, Краснодарский край, Брюховецкий р-н, Брюховецкая ст-ца, Кубанская ул, дом 132, литер А, тел.: 8(86156)3-51-31, e-mail: bruhoveck@kubanrpn.ru; 353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, Приморско-Ахтарск г, Пролетарская ул, дом 75, литер А1, тел.: 8(86143)21286, e-mail: ahtari_filial@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512442

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ, заведующий санитарно-гигиенической лабораторией - химик- эксперт медицинской организации

_____ **Т.Ю. Мирошниченко**
МП 12.10.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 23-01-31/16041-26 от 12.10.2026

1. Заказчик: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ" (ИНН 2334021236 ОГРН 1072334000562)тел: +7 8616464005

2. Юридический адрес: 353720, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н КАНЕВСКОЙ, СТ-ЦА СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКАЯ, УЛ. КРАСНАЯ Д. 51

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Стародеревянковская, ул Красная, д. 51

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: водопровод, водопроводный кран, Краснодарский край, м.р-н Каневской, с.п. Красногвардейское, п Красногвардеец, ул Первомайская, д. 79, /2

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 23.09.2026 14:00 - 15:00

Ф.И.О., должность: Бережной И. С. Генеральный директор ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 6.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.09.2026 15:20

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №4998 от 23 сентября 2026 г.

7. Дополнительные сведения:
Акт отбора от 23 сентября 2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-31/16041-00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	9794
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	32455

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца, Герцена ул, дом 82, литер А
Бактериологическая лаборатория (ст. Каневская, ул. Герцена, д. 82, литер А)
Образец поступил 23.09.2026 15:20
дата начала испытаний 23.09.2026 15:20, дата окончания испытаний 24.09.2026 15:27

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 $см^3$	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100 $см^3$)	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	16,0	Не более 50 (КОЕ/$см^3$)	МУК 4.2.3963-23 п.5.2

Ответственный за оформление протокола:
К.П. Бухонова, Делопроизводитель

Конец протокола испытаний № 23-01-31/16041-26 от 12.10.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")
Тимашевский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательная лаборатория Тимашевского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г Краснодар, ул им. Гоголя, д. 56/1, тел.: 8(861) 267-34-02
e-mail: gorses@cgekuban.ru
ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца, Герцена ул, дом 82, литер А, тел.: 8(86164)72719, e-mail: knscsen@mail.ru; 352701, Краснодарский край, р-н Тимашевский, г Тимашевск, ул Коммунальная, д. 3, литер А, тел.: 8(86130)58345, e-mail: timfbuz@mail.ru; 352750, Краснодарский край, Брюховецкий р-н, Брюховецкая ст-ца, Кубанская ул, дом 132, литер А, тел.: 8(86156)3-51-31, e-mail: bruhoveck@kubanrpn.ru; 353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, Приморско-Ахтарск г, Пролетарская ул, дом 75, литер А1, тел.: 8(86143)21286, e-mail: ahtari_filial@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512442

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ, заведующий санитарно-гигиенической лабораторией - химик- эксперт медицинской организации

_____ **Т.Ю. Мирошниченко**
МП 12.10.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-31/16040-26 от 12.10.2026

1. Заказчик: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ" (ИНН 2334021236 ОГРН 1072334000562)тел: +7 8616464005

2. Юридический адрес: 353720, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н КАНЕВСКОЙ, СТ-ЦА СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКАЯ, УЛ. КРАСНАЯ Д. 51

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Стародеревянковская, ул Красная, д. 51

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: Водопровод, Водопроводный кран, Краснодарский край, м.р-н Каневской, с.п. Стародеревянковское, х Сладкий Лиман, ул Широкая, д. 367Б

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 23.09.2026 14:00 - 15:00

Ф.И.О., должность: Бережной И. С. Генеральный директор ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 6.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.09.2026 15:20

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №4998 от 23 сентября 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 23 сентября 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-31/16040-00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	9794
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	32455

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца, Герцена ул, дом 82, литер А
Бактериологическая лаборатория (ст. Каневская, ул. Герцена, д. 82, литер А)
Образец поступил 23.09.2026 15:20
дата начала испытаний 23.09.2026 15:20, дата окончания испытаний 24.09.2026 15:27

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 $см^3$	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100 $см^3$)	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	14,0	Не более 50 (КОЕ/$см^3$)	МУК 4.2.3963-23 п.5.2

Ответственный за оформление протокола:
К.П. Бухонова, Делопроизводитель

Конец протокола испытаний № 23-01-31/16040-26 от 12.10.2026

Протокол испытаний № 23-01-31/16040-26 от 12.10.2026
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")
Тимашевский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательная лаборатория Тимашевского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г Краснодар, ул им. Гоголя, д. 56/1, тел.: 8(861) 267-34-02
e-mail: gorses@cgekuban.ru
ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца, Герцена ул, дом 82, литер А, тел.: 8(86164)72719, e-mail: knscsen@mail.ru; 352701, Краснодарский край, р-н Тимашевский, г Тимашевск, ул Коммунальная, д. 3, литер А, тел.: 8(86130)58345, e-mail: timfbuz@mail.ru; 352750, Краснодарский край, Брюховецкий р-н, Брюховецкая ст-ца, Кубанская ул, дом 132, литер А, тел.: 8(86156)3-51-31, e-mail: bruhoveck@kubanrpn.ru; 353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, Приморско-Ахтарск г, Пролетарская ул, дом 75, литер А1, тел.: 8(86143)21286, e-mail: ahtari_filial@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512442

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ, заведующий санитарно-гигиенической лабораторией - химик- эксперт медицинской организации

Т.Ю. Мирошниченко
МП 12.10.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-31/16039-26 от 12.10.2026

1. Заказчик: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ" (ИНН 2334021236 ОГРН 1072334000562)тел: +7 8616464005

2. Юридический адрес: 353720, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н КАНЕВСКОЙ, СТ-ЦА СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКАЯ, УЛ. КРАСНАЯ Д. 51

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Стародеревянковская, ул Красная, д. 51

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: водопровод, Водопроводный кран, Краснодарский край, м.р-н Каневской, с.п. Стародеревянковское, х Мигуты, ул Охотничья, д. 17

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 23.09.2026 14:00 - 15:00

Ф.И.О., должность: Бережной И. С. Генеральный директор ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 6.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.09.2026 15:20

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №4998 от 23 сентября 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 23 сентября 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-31/16039-00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	9794
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	32455

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца, Герцена ул, дом 82, литер А
Бактериологическая лаборатория (ст. Каневская, ул. Герцена, д. 82, литер А)
Образец поступил 23.09.2026 15:20
дата начала испытаний 23.09.2026 15:20, дата окончания испытаний 24.09.2026 15:28

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 $см^3$	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100 $см^3$)	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	16,0	Не более 50 (КОЕ/$см^3$)	МУК 4.2.3963-23 п.5.2

Ответственный за оформление протокола:
К.П. Бухонова, Делопроизводитель

Конец протокола испытаний № 23-01-31/16039-26 от 12.10.2026

Протокол испытаний № 23-01-31/16039-26 от 12.10.2026
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")
Тимашевский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательная лаборатория Тимашевского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г Краснодар, ул им. Гоголя, д. 56/1, тел.: 8(861) 267-34-02
e-mail: gorses@cgekuban.ru
ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца, Герцена ул, дом 82, литер А, тел.: 8(86164)72719, e-mail: knscsen@mail.ru; 352701, Краснодарский край, р-н Тимашевский, г Тимашевск, ул Коммунальная, д. 3, литер А, тел.: 8(86130)58345, e-mail: timfbuz@mail.ru; 352750, Краснодарский край, Брюховецкий р-н, Брюховецкая ст-ца, Кубанская ул, дом 132, литер А, тел.: 8(86156)3-51-31, e-mail: bruhoveck@kubanrpn.ru; 353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, Приморско-Ахтарск г, Пролетарская ул, дом 75, литер А1, тел.: 8(86143)21286, e-mail: ahtari_filial@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512442

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ, заведующий санитарно-гигиенической лабораторией - химик- эксперт медицинской организации

_____ **Т.Ю. Мирошниченко**
МП 12.10.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-31/16038-26 от 12.10.2026

1. Заказчик: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ" (ИНН 2334021236 ОГРН 1072334000562)тел: +7 8616464005

2. Юридический адрес: 353720, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н КАНЕВСКОЙ, СТ-ЦА СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКАЯ, УЛ. КРАСНАЯ Д. 51

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Стародеревянковская, ул Красная, д. 51

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: водопровод, водопроводный кран, Краснодарский край, м.р-н Каневской, с.п. Стародеревянковское, х Борец Труда, ул Хлеборобная, д. 48

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 23.09.2026 14:00 - 15:00

Ф.И.О., должность: Бережной И. С. Генеральный директор ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 6.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.09.2026 15:20

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №4998 от 23 сентября 2026 г.

7. Дополнительные сведения:
Акт отбора от 23 сентября 2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-31/16038-00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	9794
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	32455

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца, Герцена ул, дом 82, литер А
Бактериологическая лаборатория (ст. Каневская, ул. Герцена, д. 82, литер А)
Образец поступил 23.09.2026 15:20
дата начала испытаний 23.09.2026 15:20, дата окончания испытаний 24.09.2026 15:28

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 $см^3$	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100 $см^3$)	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	16,0	Не более 50 (КОЕ/$см^3$)	МУК 4.2.3963-23 п.5.2

Ответственный за оформление протокола:
К.П. Бухонова, Делопроизводитель

Конец протокола испытаний № 23-01-31/16038-26 от 12.10.2026

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")
Тимашевский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательная лаборатория Тимашевского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г Краснодар, ул им. Гоголя, д. 56/1, тел.: 8(861) 267-34-02
e-mail: gorses@cgekuban.ru
ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца, Герцена ул, дом 82, литер А, тел.: 8(86164)72719, e-mail: knscsen@mail.ru; 352701, Краснодарский край, р-н Тимашевский, г Тимашевск, ул Коммунальная, д. 3, литер А, тел.: 8(86130)58345, e-mail: timfbuz@mail.ru; 352750, Краснодарский край, Брюховецкий р-н, Брюховецкая ст-ца, Кубанская ул, дом 132, литер А, тел.: 8(86156)3-51-31, e-mail: bruhoveck@kubanrpn.ru; 353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, Приморско-Ахтарск г, Пролетарская ул, дом 75, литер А1, тел.: 8(86143)21286, e-mail: ahtari_filial@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512442

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ, заведующий санитарно-гигиенической лабораторией - химик- эксперт медицинской организации

_____ **Т.Ю. Мирошниченко**
МП 12.10.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-31/16037-26 от 12.10.2026

1. Заказчик: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ" (ИНН 2334021236 ОГРН 1072334000562)тел: +7 8616464005

2. Юридический адрес: 353720, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н КАНЕВСКОЙ, СТ-ЦА СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКАЯ, УЛ. КРАСНАЯ Д. 51

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Стародеревянковская, ул Красная, д. 51

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: водопровод, Водопроводный кран, Краснодарский край, м.р-н Каневской, с.п. Стародеревянковское, х Большие Челбасы, ул Полтавская, д. 63

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 23.09.2026 14:00 - 15:00

Ф.И.О., должность: Бережной И. С. Генеральный директор ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 6.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.09.2026 15:20

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №4998 от 23 сентября 2026 г.

7. Дополнительные сведения:
Акт отбора от 23 сентября 2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-31/16037-00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	9794
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	32455

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца, Герцена ул, дом 82, литер А

Бактериологическая лаборатория (ст. Каневская, ул. Герцена, д. 82, литер А)

Образец поступил 23.09.2026 15:20

дата начала испытаний 23.09.2026 15:20, дата окончания испытаний 24.09.2026 15:28

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 $см^3$	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100 $см^3$)	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	14,0	Не более 50 (КОЕ/$см^3$)	МУК 4.2.3963-23 п.5.2

Ответственный за оформление протокола:
К.П. Бухонова, Делопроизводитель

Конец протокола испытаний № 23-01-31/16037-26 от 12.10.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")
Тимашевский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательная лаборатория Тимашевского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г Краснодар, ул им. Гоголя, д. 56/1, тел.: 8(861) 267-34-02
e-mail: gorses@cgekuban.ru
ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца, Герцена ул, дом 82, литер А, тел.: 8(86164)72719, e-mail: knscsen@mail.ru; 352701, Краснодарский край, р-н Тимашевский, г Тимашевск, ул Коммунальная, д. 3, литер А, тел.: 8(86130)58345, e-mail: timfbuz@mail.ru; 352750, Краснодарский край, Брюховецкий р-н, Брюховецкая ст-ца, Кубанская ул, дом 132, литер А, тел.: 8(86156)3-51-31, e-mail: bruhoveck@kubanrpn.ru; 353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, Приморско-Ахтарск г, Пролетарская ул, дом 75, литер А1, тел.: 8(86143)21286, e-mail: ahtari_filial@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512442

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ, заведующий санитарно-гигиенической лабораторией - химик- эксперт медицинской организации

Т.Ю. Мирошниченко
МП 12.10.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 23-01-31/16036-26 от 12.10.2026

1. Заказчик: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ" (ИНН 2334021236 ОГРН 1072334000562)тел: +7 8616464005

2. Юридический адрес: 353720, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н КАНЕВСКОЙ, СТ-ЦА СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКАЯ, УЛ. КРАСНАЯ Д. 51

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Стародеревянковская, ул Красная, д. 51

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: водопровод, Водопроводный кран, Краснодарский край, м.р-н Каневской, с.п. Стародеревянковское, ст-ца Стародеревянковаская, ул Мира, д. 70

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 23.09.2026 14:00 - 15:00

Ф.И.О., должность: Бережной И. С. Генеральный директор ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 6.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.09.2026 15:20

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №4998 от 23 сентября 2026 г.

7. Дополнительные сведения:
Акт отбора от 23 сентября 2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-31/16036-00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	9794
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	32455

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца, Герцена ул, дом 82, литер А
Бактериологическая лаборатория (ст. Каневская, ул. Герцена, д. 82, литер А)
Образец поступил 23.09.2026 15:20
дата начала испытаний 23.09.2026 15:20, дата окончания испытаний 24.09.2026 15:28

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 $см^3$	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100 $см^3$)	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	16,0	Не более 50 (КОЕ/$см^3$)	МУК 4.2.3963-23 п.5.2

Ответственный за оформление протокола:
К.П. Бухонова, Делопроизводитель

Конец протокола испытаний № 23-01-31/16036-26 от 12.10.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")
Тимашевский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательная лаборатория Тимашевского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г Краснодар, ул им. Гоголя, д. 56/1, тел.: 8(861) 267-34-02
e-mail: gorses@cgekuban.ru
ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца, Герцена ул, дом 82, литер А, тел.: 8(86164)72719, e-mail: knsesen@mail.ru; 352701, Краснодарский край, р-н Тимашевский, г Тимашевск, ул Коммунальная, д. 3, литер А, тел.: 8(86130)58345, e-mail: timfbuz@mail.ru; 352750, Краснодарский край, Брюховецкий р-н, Брюховецкая ст-ца, Кубанская ул, дом 132, литер А, тел.: 8(86156)3-51-31, e-mail: bruhoveck@kubanrpn.ru; 353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, Приморско-Ахтарск г, Пролетарская ул, дом 75, литер А1, тел.: 8(86143)21286, e-mail: ahtari_filial@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512442

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ, заведующий санитарно-гигиенической лабораторией - химик- эксперт медицинской организации

_____ **Т.Ю. Мирошниченко**
МП 12.10.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 23-01-31/16035-26 от 12.10.2026

1. Заказчик: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ" (ИНН 2334021236 ОГРН 1072334000562)тел: +7 86164640O5

2. Юридический адрес: 353720, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н КАНЕВСКОЙ, СТ-ЦА СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКАЯ, УЛ. КРАСНАЯ Д. 51

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Стародеревянковская, ул Красная, д. 51

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: скважина6, Арт. скважина № п-3162/12 (Сах. завод). Краснодарский край, м.р-н Каневской, с.п. Стародеревянковское, ст-ца Стародеревянковская, ул Комсомольская, д. 40

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 23.09.2026 14:00 - 15:00

Ф.И.О., должность: Бережной И. С. Генеральный директор ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 6.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.09.2026 15:20

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №4998 от 23 сентября 2026 г.

7. Дополнительные сведения:
Акт отбора от 23 сентября 2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-31/16035-00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	9794
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	32455

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца, Герцена ул, дом 82, литер А
Бактериологическая лаборатория (ст. Каневская, ул. Герцена, д. 82, литер А)
Образец поступил 23.09.2026 15:20
дата начала испытаний 23.09.2026 15:20, дата окончания испытаний 24.09.2026 15:28

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 $см^3$	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100 $см^3$)	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	20,0	Не более 50 (КОЕ/$см^3$)	МУК 4.2.3963-23 п.5.2

Ответственный за оформление протокола:
К.П. Бухонова, Делопроизводитель

Конец протокола испытаний № 23-01-31/16035-26 от 12.10.2026

Протокол испытаний № 23-01-31/16035-26 от 12.10.2026
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)