

Российская Федерация – Россия
Краснодарский край Каневской район

Открытое акционерное общество
«Жилищно-коммунальные услуги»

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 52
НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ**

«17» декабря 2025 г.

ст. Стародеревянковская

Настоящее техническое условие выдано по запросу Администрации Стародеревянковского сельского поселения Каневского района, по заявке заказчика.

Заказчик и его ведомственная принадлежность: Администрация Стародеревянковского сельского поселения Каневского района.

Наименование объекта: объект для ведения личного подсобного хозяйства.

Адрес объекта: хут. Трудовая Армения, ул. Полевая, з/у № 63, кадастровый номер 23:11:0307003:36, площадью 2500 кв.м.

1. Максимальный объем водопотребления: 0,5 м³/сутки на хозяйственно-бытовые нужды.

2. Точку подключения принять: существующую водопроводную сеть по ул. Полевая,

Ø 110 ПЭ, геодезическая отметка верха трубы h-1,1 м.

3. Гарантированный свободный напор в сети: 1,0-1,5 атм.

4. Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления круглосуточный.

5. Требования к контрольно-измерительной аппаратуре: на вводе установить счетчик Ø-20 мм.

6. Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям в пределах реконструируемого водопровода.

7. Общие требования:

- Работы выполнить согласно СНиП 2.04.02-84*.


- Размещение проектируемого объекта по отношению к действующим сетям водопровода должно соответствовать СНиП 2.07.01-89*.

- Проект согласовать с организацией эксплуатирующей водопроводные сети - ОАО «ЖКУ» ст. Стародеревянковской.

- Подключение (технологическое присоединение) к центральной системе водоснабжения выполняется только специалистами ОАО «ЖКУ».

Срок действия настоящих технических условий **три года.**

Генеральный директор



И.С. Бережной